



Merkblatt "Sicherheit" für Veranstaltungen im Stadtkern

Zufahrten

Die Hauptgasse muss für schwere Rettungsfahrzeuge befahrbar sein. Ebenfalls muss die Zufahrt für schwere Rettungsfahrzeuge ab der Hauptgasse zum Goldenen Boden und zur Hintergasse möglich sein (erforderliche Breite: 3 m, Höhe 4 m). Die Einfahrt beim Rathaus zum Goldenen Boden ist so frei zu halten, dass die schweren Rettungsfahrzeuge ungehindert einbiegen können.

Die Löwengasse muss auf der ganzen Länge für kleinere Rettungsfahrzeuge befahrbar sein. Die Einfahrt zwischen Coop und Museum sowie die beiden Einfahrten ab der Hauptgasse zur Löwengasse sind entsprechend frei zu halten.

Hydranten / Sammler für Motorspritze

Über den in der Planskizze (Rückseite) eingezeichneten Unterflurhydranten und dem Sammler am Obertor dürfen keine Bauten erstellt werden. Die freie Zugänglichkeit muss jederzeit gewährleistet sein.

Ebenfalls ist die Zugänglichkeiten zu den Überflurhydranten jederzeit zu gewährleisten.

Fluchtwege

Folgende Durchgänge sind jederzeit offen zu halten:

- Verbindung Goldener Boden/Hauptgasse
- Verbindung Hintergasse/Hauptgasse
- Durchgang beim Kälblibrunnen
- Durchgang „Banktreppe“ zwischen UBS und Haus Forrer
- Durchgang Hauptgasse beim Obertor und beim Untertor
- Durchgang Spanische Weinhalle
- Durchgang Löwengasse/Grabengasse

Friteusen

Die Stände, an welchen Friteusen betrieben werden, sind mit einem Feuerlöscher oder einer Löschdecke auszurüsten. Das Personal muss diese Kleinlöschgeräte anwenden können. Auf rechtzeitige Bestellung hin (1 Woche vor dem Anlass) stellt die Feuerwehr den Feuerlöscher bzw. die Löschdecke leihweise unentgeltlich zur Verfügung.

Ausnahmeregelungen

Allfällige Ausnahmeregelungen sind mit der Einreichung des Gesuches ausdrücklich zu beantragen. Dem Antrag ist eine Begründung zuzufügen.

Gesuch

Mit dem Gesuch um Durchführung eines Anlasses ist dem Gemeinderat ein Plan über die beabsichtigten baulichen Massnahmen einzureichen. Der genehmigte Plan ist für die Ausführung verbindlich. Auf dem Gesuch ist die Person, welche für die baulichen Massnahmen zuständig ist, anzugeben.

Abnahme / Betrieb

Vor Beginn des Anlasses und während dem Anlass wird die Einhaltung des Sicherheitsdispositives durch das Feuerwehrkommando überprüft. Entsprechende Anordnungen des Kommandos sind zu befolgen.



- ★ Unterflurhydrant
- Sammler Obertor